

令和7年5月15日

## 質問回答書

件名	JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新
----	----------------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	工事対象の製品の既存メーカー及び型番をご教授ください。	メーカーは茨城電機工業㈱、型番:SIR-3Cになります。