

令和 8 年 8 月 18 日

質 問 回 答 書

件名	排水処理施設苛性ソーダ希釈ポンプ他更新工事
----	-----------------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	【施工条件について】本工事は施設の稼働を停止して行う「完全停止工事」でしょうか。それとも、施設稼働中に行う「稼働中工事」でしょうか。工事に伴い施設を停止できる場合、その期間と時間帯について教えてください。	稼働中工事です。時期により稼働状況は異なるため、契約後の実施工程作成時に施設の停止期間は調整させていただきます。
2	【施工条件について】撤去対象となる既存ポンプ・配管内に残存している液体(苛性ソーダ、高分子凝集剤、汚水等)の排出および処理は、どちらの責任範囲となりますか。また、処理費用は発注者・受注者のどちらの負担となりますか。	責任範囲及び処理費用は受注者負担になります。
3	【施工条件について】既存の保温材等にアスベスト含有の可能性はありますか。事前調査資料があればご教示ください。	アスベスト含有については不明のため、契約業者にて調査をお願いします。
4	【施工条件について】現場での溶接など火気使用は可能でしょうか。可能な場合、手続きや特別な条件があれば教えてください。	可能です。火気を使用する場合は、保安教育及び所内規則に従い手続きが必要です。
5	【仕様・図面について】仕様書に記載されているポンプについて、メーカーや機種指定はありますか。指定がない場合、同等品以上での選定は可能でしょうか。また、同等品を提案する際の手続きについて教えてください。	メーカー及び機種指定はありません。記載している要求仕様を満足する機器を選定してください。契約後、選定機器を書面にて提案いただきます。
6	【仕様・図面について】塗装工事の対象範囲について、内訳書では「苛性ソーダ希釈配管他」と記載されていますが、塗装が必要な配管や機器の具体的な範囲を図面等でご教示いただけますでしょうか。	塗装工事の対象範囲は「苛性ソーダ希釈ポンプ配置図」及び「調整槽送水ポンプ配置図」の新設配管類です。
7	【仕様・図面について】試運転について、期間、使用する液体(水、薬品等)の準備、発注者様の立会の有無など、詳細な要領をお教えてください。	時期及び詳細については、契約後に調整いたします。使用する液体は発注者側で用意し、本件仕様書内3.(3)試験・検査項目に従い立会を行います。
8	【その他】本工事の積算にあたり、数量が公開されている設計図書(金入り設計書)を閲覧することは可能でしょうか。	設計図書(金入り設計書)の公開は行いません。 交付した設計図書(金無し設計書)により数量をご確認下さい。
9	【その他】現場代理人や主任技術者の常駐義務について、条件があればお教えてください。	本件仕様書及び様式集に基づき配置ください。

No.	質問内容	回答内容
10	【その他】本工事について、入札前に現地確認を行うことは可能でしょうか。可能な場合は、申込方法及び確認可能な日時をご教示ください。	現地確認を希望される方は8/19(水)午後3時までに入札公告 3.(1) 入札書等の提出場所等に記載の契約課メールアドレスまで入札希望の旨をご連絡ください。現地確認は8/20(木)午前10時から実施予定です。那珂研内の集合場所については別途参加希望の方にご連絡いたします。