

変更仕様書

1. 件名 JT-60 制御棟空調設置工事
2. 変更内容 原仕様書、設計図を以下のとおり変更する。

(1) 仕様書 「2. (2) イ (8 頁目)」の記載

(変更前)

・空調機室内機

① 302 号室 × 1 台

ビル用マルチエアコン、天井埋込形 4 方向吹出

冷房能力：2.8kW、暖房能力：3.2kW 単相 200V、50Hz

型式：PLFY-MP28LM(相当品可)

(変更後)

・空調機室内機

① 302 号室 × 1 台

ビル用マルチエアコン、天井埋込形 2 方向吹出

冷房能力：2.8kW、暖房能力：3.2kW 単相 200V、50Hz

型式：PLFY-MP28LM(相当品可)

(2) 設計図 「M-04、M-07 内、302 号室」の記載

(変更前)

機器仕様

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 1 方向 PMFY-MP28BM(相当品可)

(変更後)

機器仕様

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 2 方向 PLFY-MP28LM(相当品可)

3. その他

その他の内容については、原仕様書のとおりとする。

部課(室)名 管理部 工務課