

令和8年9月25日

質 問 回 答 書

件名	配管部材の調達
----	---------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	仕様書別表No.14～24に記載の新東京フレックス製S220型Aについて、材質、口径、全長、接続、耐圧、禁油・簡易脱脂等の要求仕様を満たす完全同等品での納入は可能でしょうか。	同等品での納入は不可です。仕様書別表記載の通り、ご提案頂くようお願いします。
2	同等品を提案する場合、入札前に提出又は確認が必要となる資料(製品仕様書、材質証明書、耐圧資料、脱脂証明書、図面、指定品との比較表等)をご教示ください。	入札前の資料提出は不要です。
3	本件一式について、品目ごとに異なるメーカーの製品を組み合わせで納入することは可能でしょうか。	仕様書別表記載のメーカー・型式の製品を納入いただく限りにおいて問題ございません。
4	別表の備考欄に「相当品可」の記載がないメーカー・型式記載品 (No.5、No.14～24、No.25、No.29、No.33) は、記載メーカー・型式の指定品として納入する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
5	仕様書記載 6仕様の別表リスト記載内容に関して以下の3フランジの種類ですが、溶接フランジ(SOP-FF)でしょうか、閉止フランジ(BL-FF)となりますでしょうか。 ・#26 40A フランジ JIS10K FF SUSF304 1 枚 ・#32 50A フランジ JIS10K FF SUSF304 11 枚 ・#34 65A フランジ JIS10K FF SUSF304 3 枚	いずれも溶接フランジとなります。