令 和 8 年 11 月 10 日

質 問 回 答 書

件名	第一工学試験棟付属建屋用饋電盤VCBの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	現場確認を希望します。	希望者は11月12日(木)正午までに入札説明書3.記載のメールアドレス宛に 現場確認希望の旨をご連絡ください。 なお、調査可能日は以下のとおりです。 ・11月13日(金) ・11月16日(月)
2	本入札案件への参加にあたり、仕様の把握および正確な見積もり算出のため、 事前に現地調査に伺いたく存じますが可能でしょうか。 また、可能であれば調査可能日時を教えてください。	
3	既設VCBの製造年月日、製造番号、第2電気室の設置階	VCB仕様(1階電気室)デバイス番号:41-O7 型式:V-6L-40FA 7.2kV 1200A 40kA 製造番号:206583-9 製造年:1993年 設置階:1階